

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ **C-RU.ПБ01.В.02783**
(номер сертификата соответствия)

ТР **1374883**
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место-нахождение заявителя)

ЗАО «ПО «Спецавтоматика»

Адрес: 659316, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Лесная, 10,

тел.: +7 3854 44 90 45, факс: +7 3854 44 90 70

ОГРН: 1022200554012

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

ЗАО «ПО «Спецавтоматика»

Адрес: 659316, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Лесная, 10,

тел.: +7 3854 44 90 45, факс: +7 3854 44 90 70

ОГРН: 1022200554012

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России

143903, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12,

тел./факс: +7 495 529 85 61. ОГРН: 1025000508610

Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ01 выдан 03.10.2011г. МЧС России

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Распылители спринклерные скрытые «Бриз-С»:

СВК0-ПНо 0,085-R1/2/P57(68).ВЗ-«Бриз-С-9/К16»; СВК0-ПНо 0,085-R1/2/P57(68).ВЗ-«Бриз-С-12/К16»;

СВК0-ПНо 0,120-R1/2/P57(68).ВЗ-«Бриз-С-9/К23»; СВК0-ПНо 0,120-R1/2/P57(68).ВЗ-«Бриз-С-12/К23»;

СВК0-ПНо 0,120-R1/2/P57(68).ВЗ-«Бриз-С-16/К23»;

колба 3x20 мм «Day Impex» (DI 941),

колба 2,5x20 мм «Day Impex» (DI 989)

по ТУ 4854-118-00226827-2013

Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП)
48 5484

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент

о требованиях пожарной безопасности

(Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.)

код ЕКПС

ГОСТ Р 51043-2002 «Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Оросители. Общие технические требования. Методы испытаний»

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет о сертификационных испытаниях № 12332 от 06.08.2014 ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ИН01 до 31.05.2015.

Схема сертификации: 5с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

ТУ 4854-118-00226827-2013 с изм. 1,

Сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)

№ РОСС RU.ИС19.К00239 от 07.10.2013


ОС СМК ООО «Новосибирский ЦСМ», № РОСС RU.0001.13ИС19

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с **15.08.2014** по **15.08.2019**



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

 **А.Н. Стрекалёв**

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

 **В.А. Тумаков**