

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ **C-RU.ПБ01.В.02784**
(номер сертификата соответствия)

ТР **1374884**
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

ЗАО «ПО «Спецавтоматика»

Адрес: 659316, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Лесная, 10,
тел.: +7 3854 44 90 45, факс: +7 3854 44 90 70
ОГРН: 1022200554012

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ЗАО «ПО «Спецавтоматика»

Адрес: 659316, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Лесная, 10,
тел.: +7 3854 44 90 45, факс: +7 3854 44 90 70
ОГРН: 1022200554012

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России

143903, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12,
тел./факс: +7 495 529 85 61. ОГРН: 1025000508610
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ01 выдан 03.10.2011г. МЧС России

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Оросители спринклерные и дренчерные водяные и пенные горизонтальные
CYS1-РГО(д)0,74-R1/2/P57(68,79,93,141,182).ВЗ-«СВГ-15»,
колба 5x20 мм «Day Impex» (DI 937);
ДУС1-РГО(д)0,74-R1/2/ВЗ-«ДВГ-15»
по ТУ 4854-083-00226827-2006 с изм. 6
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП)
48 5484

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ГОСТ Р 51043-2002 «Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Оросители. Общие технические требования. Методы испытаний»

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет о сертификационных испытаниях № 12333 от 06.08.2014 ИЛ НИЦ ПБ ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ИН02 до 31.05.2015.
Схема сертификации: 5с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

ТУ 4854-083-00226827-2006 с изм. 6,
Сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)
№ РОСС RU.ИС19.К00239 от 07.10.2013
ОС СМК ООО «Новосибирский ЦСМ», № РОСС RU.0001.13ИС19

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с **15.08.2014** по **15.08.2019**



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

А.Н. Стрекалёв

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

В.А. Тумаков