

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ **C-RU.ЧС13.В.01201**

### ЗАЯВИТЕЛЬ

№ **0009511**

ЗАО «Производственное объединение «Спецавтоматика»  
Адрес: 659316, РОССИЯ, Алтайский край, г. Бийск, ул. Лесная, 10,  
ОГРН: 1022200554012, тел.: +7 3854 44 90 45, факс: +7 3854 44 90 70, e-mail: mail@sa-biysk.ru

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЗАО «Производственное объединение «Спецавтоматика»  
Адрес: 659316, РОССИЯ, Алтайский край, г. Бийск, ул. Лесная, 10,  
ОГРН: 1022200554012, тел.: +7 3854 44 90 45, факс: +7 3854 44 90 70, e-mail: mail@sa-biysk.ru

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России  
143903, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, ОГРН: 1025000508610,  
тел./факс: +7 495 529 85 61, e-mail: info@pojtest.ru.  
Аттестат аккредитации № RA.RU.10ЧС13, Росаккредитация

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Ороситель (распылитель) спринклерный и дренчерный тонкораспыленной воды розеткой вверх «Бриз-Вертикаль»: CBS0-ПВо(д) 0,08-R1/2/P57(68, 79, 93, 141).ВЗ-«Бриз-В», колба 2,5x20 мм «Day Imprex» (DI 989), колба 3x20 мм «Day Imprex» (DI 941), ДВС0-ПВо(д) 0,08-R1/2/ВЗ-«Бриз-В», ТУ 28.29.22-111-00226827-2018 с изм.1  
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):  
код ОКПД 2: 28.29.22.120

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

#### ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.)  
ГОСТ Р 51043-2002 «Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Оросители. Общие технические требования. Методы испытаний»

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ


Отчет о сертификационных испытаниях № 14064 от 01.06.2018  
ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № RA.RU.21МЧ01.  
Схема сертификации: 5с

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат системы менеджмента качества на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)  
№ РОСС RU.ИС19.К00309 от 12.09.2016 Орган по сертификации систем менеджмента качества ООО «Новосибирский ЦСМ»,  
№ РОСС RU.0001.13ИС19;  
ТУ 28.29.22-111-00226827-2018 с изм.1

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 14.09.2018

по 14.09.2023

М.П.  Руководитель (Заместитель руководителя)  
органа по сертификации

ПОДПИСЬ

А.С. Етумян

инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

ПОДПИСЬ

В.А. Тумаков

инициалы, фамилия