



**СПЕЦАВТОМАТИКА
БИЙСК** СИСТЕМЫ
ПОЖАРОТУШЕНИЯ

«25» 11 2025 г. № 498
На № _____ от «__» _____ 2025 г.

В проектные организации,
Заказчикам оборудования

«О замене оросителей
с колбой диаметром 3 мм)»

Уважаемые потребители!

Сообщаем, что с 15.09.2024 г. временно приостановлены продажи оросителей
спринклерных производства ЗАО «ПО «Спецавтоматика» с колбой диаметром 3 мм:

- водяные «СВН(В)-К115(15; К-160)»;
- водяные и пенные универсальные «СУУ-К115(15; К160)»;
- водяные и пенные «SSU-K115» и «SSP-K115»;
- скрытые «СВК-K115» и «SSP-K115».

В качестве альтернативы предлагаем оросители спринклерные водяные «СВН(В)-12» или
«СУН(В)-К200» с колбой диаметром 3 мм.

С уважением,
главный конструктор
ЗАО «ПО «Спецавтоматика»

А.В. Кобяков