

РЕШЕНИЕ № 15616

от 13.12.2023

о соответствии продукции

Орган по сертификации «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.10ЧС13

наименование органа по сертификации, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

провел анализ документов:

обращение Закрытого акционерного общества «Производственное объединение «Спецавтоматика» (исх. № 213 от 22.06.2023);

извещение ДАЭК 5484-23 от 25.07.2023 о внесении изменений № 1 в ТУ 28.29.22-163-00226827-2020 «Оросители (распылители) спринклерные специальные «Бриз» для установки пожаротушения «Бастион». Технические условия»;

отчет о сертификационных испытаниях № 0816ТР выдан 15.11.2023 ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.21МЧ01

для определения возможности внесения изменений в конструкцию ранее сертифицированной продукции (в части замены разрывного термочувствительного элемента оросителей (распылителей) спринклерных (колбы термочувствительной «Day Imprex» 2,5x20 мм (DI 989) и 3x20 мм (DI 941)) на разрывной термочувствительный элемент (колбу термочувствительную диаметром 3 мм (WSK3), производства Chengdu Weeson Tech Co., Ltd (Китай));

оросители (распылители) спринклерные специальные «Бриз» для установки пожаротушения «Бастион» по ТУ 28.29.22-163-00226827-2020 «Оросители (распылители) спринклерные специальные «Бриз» для установки пожаротушения «Бастион». Технические условия»;

ороситель спринклерный скрытый специальный с расширенной зоной орошения «Бриз-С-30/К45»:

СВВКС0-РНо(д)0,24-Р1/2/Р57(68).В3-«Бриз-С-30/К45»;

распылитель спринклерный скрытый специальный «Бриз-С-20/К16»:

СВВКС0-ПНо(д)0,085-Р1/2/Р57(68).В3-«Бриз-С-20/К16»;

ороситель спринклерный специальный горизонтальный «Бриз-Г-20/К16»:

СВБС1-РГо(д)0,085-Р1/2/Р57(68).В3-«Бриз-Г-20/К16»;

серийный выпуск, код ОКПД2 28.29.22.120, код ТН ВЭД ЕАЭС 8424 90 000 0,

сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.B.00167/21 от 25.06.2021

продукция, тип объекта сертификации, код (коды) продукции, сертификат

Закключение: планируемые изменения не ухудшают показатели сертифицированной продукции.

Модернизированная продукция соответствует установленным требованиям технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017);

ГОСТ Р 51043-2002 «Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Оросители. Общие технические требования. Методы испытаний» (пп. 5.1.1.2, 5.1.1.3, 5.1.1.4, 5.1.1.6, 5.1.1.7, 5.1.1.8, 5.1.3.5, 5.1.3.6, 5.1.4.2, 5.1.4.3, 5.1.4.4, 5.1.4.5, 5.1.4.7, 5.2.1, 5.2.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 - для оросителей «Бриз-С-30/К45»);

ГОСТ Р 51043-2002 «Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Оросители. Общие технические требования. Методы испытаний» (пп. 5.1.1.2, 5.1.1.3, 5.1.1.4, 5.1.1.6, 5.1.1.7, 5.1.1.8, 5.1.1.10, 5.1.1.11, 5.1.3.5, 5.1.3.6, 5.1.4.2, 5.1.4.3, 5.1.4.4, 5.1.4.5, 5.1.4.6, 5.1.4.7, 5.1.4.8, 5.2.1, 5.2.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 - для распылителей «Бриз-С-20/К16»);

ГОСТ Р 51043-2002 «Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Оросители. Общие технические требования. Методы испытаний» (пп. 5.1.1.2, 5.1.1.3, 5.1.1.4, 5.1.1.6, 5.1.1.7, 5.1.1.8, 5.1.3.5, 5.1.3.6, 5.1.4.2, 5.1.4.3, 5.1.4.4, 5.1.4.5, 5.1.4.7, 5.1.4.8, 5.2.1, 5.2.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 - для оросителей «Бриз-Г-20/К16»)

ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

Разрешить выпуск в обращение модернизированной продукции:

оросители (распылители) спринклерные специальные «Бриз» для установки пожаротушения «Бастион» по ТУ 28.29.22-163-00226827-2020 с изм. 1 «Оросители (распылители) спринклерные специальные «Бриз» для установки пожаротушения «Бастион». Технические условия» с колбой термочувствительной 3 мм (WSK3), производства Chengdu Weeson Tech Co., Ltd (Китай):

ороситель спринклерный скрытый специальный с расширенной зоной орошения «Бриз-С-30/К45»:

СВВКС0-РНо(д)0,24-Р1/2/Р57(68).ВЗ-«Бриз-С-30/К45»;

распылитель спринклерный скрытый специальный «Бриз-С-20/К16»:

СВВКС0-ПНо(д)0,085-Р1/2/Р57(68).ВЗ-«Бриз-С-20/К16»;

ороситель спринклерный специальный горизонтальный «Бриз-Г-20/К16»:

СВБС1-РГо(д)0,085-Р1/2/Р57(68).ВЗ-«Бриз-Г-20/К16»,

серийный выпуск, код ОКПД2 28.29.22.120, код ТН ВЭД ЕАЭС 8424 90 000 0,

сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.В.00167/21 от 25.06.2021

выданного:

Закрытому акционерному обществу «Производственное объединение «Спецавтоматика», место нахождения 659316, РОССИЯ, край Алтайский, город Бийск, улица Лесная, 10, ОГРН 1022200554012, телефон +7 385 4449045, факс +7 385 4449070, e-mail: mail@sa-biysk.ru

заявитель (держатель сертификата)

Закрытое акционерное общество «Производственное объединение «Спецавтоматика», место нахождения 659316, РОССИЯ, край Алтайский, город Бийск, улица Лесная, 10, ОГРН 1022200554012, телефон +7 385 4449045, факс +7 385 4449070, e-mail: mail@sa-biysk.ru

изготовитель

Настоящее решение направить:

Закрытому акционерному обществу «Производственное объединение «Спецавтоматика», место нахождения 659316, РОССИЯ, край Алтайский, город Бийск, улица Лесная, 10, ОГРН 1022200554012, телефон +7 385 4449045, факс +7 385 4449070, e-mail: mail@sa-biysk.ru



наименование организаций

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.



Заместитель руководителя
органа по сертификации «ПОЖТЕСТ»
ФГБУ ВНИИПО МЧС России

Эксперт-аудитор


подпись

подпись

Е.Н. Мизина

инициалы, фамилия

О.А. Коровин

инициалы, фамилия