| Позиция, N | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Коли-чество | Масса единицы кг. | Примечание (с учетом 3% на КМД) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Модуль подачи огнетушащего вещества МПОВ 500/36-63.04 | ТУ 4892-126-00226827-2014 | | ЗАО "ПО "Спецавтоматика" г. Бийск | шт | 2 | | |
| | Труба полипропиленовая PPRC-32 (D32) | СП 40-101-96 | | AntiFire, г.Оренбург www.anti-fire.info | м | 1830,0 | | |
| | Распылитель специальный спринклерный настенный горизонтальный «SWH-WaterMist» | | | ЗАО "ПО "Спецавтоматика" г. Бийск | шт | 362 | | с запасом 12% |
| | Муфта комбинированная D25-1/2" ВР | | | AntiFire, г.Оренбург www.anti-fire.info | шт | 289 | | |
| | Муфта переходная D32-25 | | | AntiFire, г.Оренбург www.anti-fire.info | шт | 289 | | |
| | Устройство внутриквартирного пожаротушения УВП "Роса" | | | ЗАО "ПО "Спецавтоматика" г. Бийск | шт | 54 | | |
| СПЖ Ду25 | Сигнализатор потока жидкости 25-0,63/1,6(3)-УН(G1/2).У2-"Стрим" адресный | ТУ 4371-097-00226827-2008 | | ЗАО "ПО "Спецавтоматика" г. Бийск | шт | 7 | | |
| | Элементы крепления трубопроводов (хомуты, анкера) | HILTI | | | шт. | 450 | | |

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подп.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработ. | | Янова | | | 09.14 |
| Разработ. | | | | | |
| Проверил | | | | | |
| ГИП | | Погорелова | | | 09.14 |
| | | | | | |
| Н. контр. | | | | | |

ДАЭ 400.356.000-ПТ.С.ТХ

Психоневрологический диспансер

Быстродействующая система пожаротушения "Бастион"

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РД | 1 | 1 |

Краткая спецификация оборудования, материалов и монтажных изделий

ЗАО "ПО "Спецавтоматика" г.Бийск